



## ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. Ve SAN. A.Ş.  
FİRMA ADRESİ : 10003 SK.NO:6 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR  
ÜRETİCİ FİRMA : -  
ÖRNEK CİNSİ : EP Egeplast 75mx2.3 PN6 PVC-U Boru  
AMBALAJ CİNSİ : Plastik Poşet  
MİKTAR : 1 Adet  
ÜRETİM TARİHİ : -  
SON KULLANMA TARİHİ : -  
GELİŞ TARİHİ/SAATI : 27.02.2020 / 15.20  
ANALİZ TARİHİ : 02.03.2020 / 05.03.2020  
RAPOR TARİHİ : 05.03.2020  
RAPOR NO : R0200172  
SAYFA NO : 1

27.02.2020 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "EP Egeplast 75m x2.3 PN6 PVC-U Boru" isimli örnekte "Su Kalitesine Etki Testleri Kapsamında" istenilen analizler yapılmış olup, sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Tüm ölçümlerimiz, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

<u>Analiz parametreleri</u>	<u>Bulgular</u>	<u>Referans Değer</u>	<u>Referans Metod</u>
Sülfonlanmamış Primer Aromatik Amin	40.6 mg/kg	Max. 500 mg/kg	DIN 55 610
Benzidin, Betanaftilamin, 4-Aminobifenil Toplamları	<1 mg/kg	Max. 10 mg/kg	DIN 55 610
Anilin Sülfonik Asit Cinsinden Hesaplanan Boyar Maddedeki Toplam Sülfonlanmış Aromatik Amin	14.8 mg/kg	Max. 500 mg/kg	DIN 55 610
Deklorobifenil Cinsinden Hesaplanan Ekstrakte Edilebilir Fenil	<1 mg/kg	Max.25 mg/kg	GC

<u>DENEYİ YAPAN</u>	<u>ONAYLAYAN</u>
AD SOYAD: Dilek NEFES	AD SOYAD: Dr. Reha DURO
İMZA: 	İMZA: 

Saygılarımızla,  
Dr. Reha DURO  
Kimya Yük. Müh.  
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

[www.sentezlab.com](http://www.sentezlab.com)

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlaması resmi vada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır.

Bu raporda uygunluk değerlendirmesi yapılmadığından karar kuralı uygulanmaz.

Bu rapor için feragat beyanı:

Uygulanmıştır  (EK-1) - Uygulanmamıştır

FR.060/04.02.2020-04 **SENTEZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ARITMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Merkez Mah. Perihan Sok. İnanca İşmerkezi No: 128 Şişli/İstanbul

Tel : (0212) 231 42 82 - (0212) 219 96 16 - (0212) 296 67 95 - 96 - Fax : (0212) 296 67 99

E mail : rehaduro.sentez@gmail.com • sentezlab@gmail.com